

Installare una nuova versione del software DataWatch

1. Configurazione e Back-Up

In presenza di configurazioni complesse di UPSMAN può essere utile salvare le impostazioni esportando determinate chiavi dal Registro di Sistema.

A tale scopo, utilizzando "regedit" trovare il percorso mostrato nello screenshot (HKEY LOCAL MACHINE)

b.0	uppphost		UpsCable	REG_SZ	0
1	UPSMan		b UpsDevice	REG_SZ	COM1:2400, n, 8, 1
1	Parameters	E	ab UpsDownDelay	REG_SZ	180
	Usb		b UpsDownEnabled	REG_SZ	no
	usbccgp		b UpsHoldMins	REG_SZ	4
Þ-1	usbcir		ab UpsID	REG_SZ	0
Þ0	usbehci		ab UpsLoad	REG_SZ	600.0
Þ - 4	usbhub		b UpsLocation	REG_SZ	
	usbohci	+	ab UpsmanVersion	REG_SZ	Not available
1		•	ab UpsModel	REG_SZ	APRANET MI 600

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\UPSMan\Parameters

Esportare le chiavi selezionate.

2. Disinstallazione

Disinstallare completamente il software DataWatch.

3. Download

Scaricare gratuitamente l'ultima versione del software dal seguente link <u>http://www.online-usv.de/deutsch_2/download.asp</u>.

4. Reinstallazione

Reinstallare il software Datawatch: una nuova chiave di licenza è inclusa nel download effettuato. Dopo aver decompresso l'archjivio zip, viene creata una cartella che contiene un file denominato "Install_CD_Key.txt" contenente la Chiave di Licenza.

2urud • 🕥 • 🤧 💭 9	uchen	Ordner					
esse D:[DataWatch]2009.04.01					-	💌 🛃 Wechsele	
Datei- und Ordneraufgaben	*	D 43	0	3		11	
 Neuen Ordner erstellen Ordner im Web veröffentlichen Ordner freigeben 		DRIVERS	winsetup	AUTORUN.INF	Instal_CD_Key.txt	readme.bit	
Andere Orte	\$	SETUP.EXE	SETUP.3CO				
DataWatch Eigene Datelen G Arbeitsplatz Vetzwerkumgebung		Det: Desbeter: /orms: Arisch: ? Dut: Desbeter: /orms: Arisch: ? DULTNE USV Systeme UUSSANA inctallation key :					
Details	¥	WINDOWS VISTA/XP/2003/2000/NT/ME/98: 40%P4X???????????					
		UNIX - M For opti licenses	AC X: 4DwP4X- onal RCCMD (m please conta	rrrrrrrrrrrr ultiple server t your UPS dea	shutdown via net ller.	work)	
		10				2 /	

5. Ripristinare le impostazioni precedenti

Fare doppio clic sul file creato in precedenza contenente le informazioni di configurazione del software DataWatch per importarle nel Registro di sistema.